明志科技大學校區用電資料

| 電號：05-55-2500-11-3　　校本部 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 契約容量 | | 102年總用電量 | 電費(元) | 101年總用電量 | 電費(元) |
| | 101年 | 102年 | 用電度數 | | 用電度數 | |
| 一 | 2500 | 2500 | 800,000 | 2,161,633 | 865,200 | 2,158,116 |
| 二 | 2500 | 2500 | 864,615 | 2,270,133 | 702,400 | 1,721,853 |
| 三 | 2500 | | | | 597,200 | 1,612,689 |
| 四 | 2500 | | | | 862,800 | 2,092,577 |
| 五 | 2500 | | | | 897,600 | 2,193,122 |
| 六 | 2500 | | | | 1,202,800 | 2,797,178 |
| 七 | 2500 | | | | 990,800 | 3,040,094 |
| 八 | 2500 | | | | 1,104,000 | 3,531,004 |
| 九 | 2500 | | | | 1,150,800 | 3,639,184 |
| 十 | 2500 | | | | 1,049,600 | 3,344,501 |
| 十一 | 2500 | | | | 1,083,200 | 2,865,843 |
| 十二 | 2500 | | | | 917,200 | 2,458,751 |

0900-02-13-01A

明志科技大學校區用電資料

| 電號：05-55-2351-11-3　　第二教學大樓(含第二校區) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 契約容量 | | 102年總用電量 | 電費(元) | 101年總用電量 | 電費(元) |
| | 101年 | 102年 | 用電度數 | | 用電度數 | |
| 一 | 600 | 700 | 256,500 | 681,259 | 190,600 | 534,798 |
| 二 | 600 | 700 | 304,922 | 776,528 | 170,300 | 453,098 |
| 三 | 770 | | | | 198,700 | 569,634 |
| 四 | 770 | | | | 286,200 | 746,949 |
| 五 | 700 | | | | 263,900 | 706,762 |
| 六 | 700 | | | | 336,600 | 870,790 |
| 七 | 700 | | | | 282,400 | 863,089 |
| 八 | 700 | | | | 291,000 | 926,341 |
| 九 | 700 | | | | 299,600 | 937,715 |
| 十 | 700 | | | | 250,500 | 824,373 |
| 十一 | 700 | | | | 313,400 | 900,630 |
| 十二 | 700 | | | | 281,400 | 747,963 |

0900-02-13-01A

明志科技大學101年01月份用電明細表(102年02月份電費通知單)

抄表週期：101.12.26-102.01.28

| 項目 | | 倍數 | 抄表度數<br>102年01月份 | 抄表度數<br>101年12月份 | 1月份<br>使用度數 | 1月份乘倍數<br>實際使用度數 | 1月份<br>電費 | 1月份<br>單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 綜大4樓1(空調除外) | | 40 | 3623 | 3501 | 122 | 4880 | 12,813 | 2.62551433 |
| 綜大4樓2(空調除外) | | 40 | 7844 | 7739 | 105 | 4200 | 11,027 | |
| 綜大4樓3(空調除外) | | 40 | 7429 | 7369 | 60 | 2400 | 6,301 | |
| 綜大5樓1(空調除外) | | 40 | 5106 | 5037 | 69 | 2760 | 7,246 | |
| 綜大5樓2(空調除外) | | 40 | 5535 | 5449 | 86 | 3440 | 9,032 | |
| 綜大5樓3(空調除外) | | 40 | 3077 | 2996 | 81 | 3240 | 8,507 | |
| 綜大6樓1(空調除外) | | 40 | 5026 | 4966 | 60 | 2400 | 6,301 | |
| 綜大6樓2(空調除外) | | 40 | 5045 | 4966 | 79 | 3160 | 8,297 | |
| 綜大6樓3(空調除外) | | 40 | 2381 | 2310 | 71 | 2840 | 7,456 | |
| 綜大7樓1(空調除外) | | 40 | 8920 | 8804 | 116 | 4640 | 12,182 | |
| 綜大7樓2(空調除外) | | 40 | 1368 | 1287 | 81 | 3240 | 8,507 | |
| 綜大7樓3(空調除外) | | 40 | 9518 | 9464 | 54 | 2160 | 5,671 | |
| 學六舍(空調除外) | | | | | | 39360 | 103,340 | 4.55% |
| A | 綜合大樓動力 | 1 | 3453333 | 3450917 | 2416 | 2416 | 6,343 | |
| | 綜合B2-3F照明插座 | 1 | 5645886 | 5611717 | 34169 | 34169 | 89,711 | |
| | 車輛實習工廠 | 1 | 2516984 | 2498917 | 18067 | 18067 | 47,435 | |
| | 材料及環安系實驗室及其他 | | | | | 224130 | 588,457 | |
| | 綜合(含學六舍)空調 | 1 | 3516017 | 3513088 | 2929 | 2929 | 7,690 | |
| | 學六舍寢室空調 | | | | 另附明細 | 400 | | |
| | 綜合大樓B1~3F空調 | | | 綜合大樓空調 - 學六舍空調 | | 2529 | | |
| **綜合大樓總用電** | | | | | | **321071** | **842,977** | 37.13% |
| 第一餐廳2 | | 160 | 4036 | 3918 | 118 | 18880 | 49,570 | |
| 第一餐廳3 | | 160 | 2252 | 2233 | 19 | 3040 | 7,982 | |
| 第一餐廳總用電 | | | | | | 21920 | 57,551 | 2.54% |
| 學1-4舍寢室(含餐廳3樓)空調 | | 320 | 2785 | 2776 | 9 | 2880 | 7,561 | 0.33% |
| 學1-4舍寢室空調 | | | | | 另附明細 | 1312 | | |
| 第一餐廳3樓空調 | | | 1-4舍寢室(含餐廳3樓) - 1-4舍寢室 | | | 1568 | | |
| 學一舍(空調除外) | | 80 | 9089 | 8889 | 200 | 16000 | 42,008 | 1.85% |
| 學二舍(空調除外) | | 80 | 9810 | 9590 | 220 | 17600 | 46,209 | 2.04% |
| 學三舍(空調除外) | | 80 | 1734 | 1477 | 257 | 20560 | 53,981 | 2.38% |
| 學四舍(空調除外) | | 80 | 10279 | 10045 | 234 | 18720 | 49,150 | 2.17% |
| 學五舍(空調除外) | | 1 | 1499123 | 1463726 | 35397 | 35397 | 92,935 | 4.09% |
| 學五舍B1冷氣 | | 1 | 36123 | 36123 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 學五舍1-5樓空調總表 | | 160 | 1511 | 1496 | 15 | 2400 | 6,301 | 0.28% |
| 五舍寢室空調 | | | | | 另附明細 | 1551 | | |
| 五舍輔導室空調 | | | 學五舍1-5樓空調總表 - 五舍寢室空調 | | | 849 | | |
| 游泳池1 | | 30 | 5735 | 5735 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| **教學大樓總用電** | | **1** | 1630755 | 1605777 | 24978 | **24978** | **65,580** | 2.89% |
| 機械館表1(動力) | | 1 | 1099551 | 1072441 | 27110 | 27110 | 71,178 | |
| 機械館表2(動力) | | 1 | 113932 | 99619 | 14313 | 14313 | 37,579 | |
| 機械館表3(照明) | | 1 | 1017730 | 1007052 | 10678 | 10678 | 28,035 | |
| **機械館總用電** | | | | | | **52101** | **136,792** | 6.03% |

明志科技大學101年01月份用電明細表(102年02月份電費通知單)

抄表週期：101.12.26-102.01.28

| 項目 | 倍數 | 抄表度數<br>102年01月份 | 抄表度數<br>101年12月份 | 1月份<br>使用度數 | 1月份乘倍數<br>實際使用度數 | 1月份<br>電費 | 1月份<br>單價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **電機館總用電** | 1 | 408830 | 380743 | 28087 | **28087** | **73,743** | 3.25% |
| 化工館1 | 100 | 1068 | 931 | 137 | **13700** | **35,970** | 1.58% |
| 化工館2 | 200 | 2874 | 2753 | 121 | 24200 | 63,537 | |
| **化工館總用電** | | | | | **37900** | **99,507** | 4.38% |
| 生技處 | 400 | 4637 | 4595 | 42 | 16800 | 44,109 | 1.94% |
| **電子館(花房、廚餘、土壤場)** | 1 | 613061 | 533581 | 79480 | **79480** | **208,676** | 9.19% |
| 體育館A1(照明插座) | 1 | 1011941 | 988052 | 23889 | 23889 | 62,721 | |
| 體育館A2(動力) | 1 | 459165 | 453519 | 5646 | 5646 | 14,824 | |
| 體育館A3(空調) | 1 | 1577025 | 1562157 | 14868 | 14868 | 39,036 | |
| **體育館總用電** | | | | | **44403** | **116,581** | 5.14% |
| 機車棚220V | 1 | 25522 | 24570 | 952 | 952 | 2,499 | 0.11% |
| 企教中心1 | 40 | 972 | 915 | 57 | 2280 | 5,986 | 0.26% |
| 企教中心2 | 80 | 4504 | 4485 | 19 | 1520 | 3,991 | 0.18% |
| **圖資大樓總表總用電** | 1 | 1084719 | 1002161 | 82558 | **82558** | **216,757** | 9.55% |
| 郵局 | 1 | 13306 | 11944 | 1362 | 1362 | 3,576 | 0.16% |
| 職訓中心 | 200 | 3850 | 3821 | 29 | 5800 | 15,228 | 0.67% |
| 路燈、高壓盤、變壓器<br>及線路損耗 | 1 | 1月用電<br>9047 | 12月用電<br>8246 | 9047 | 9047 | 23,753 | 1.05% |
| 小計 | | | | | 843816 | 2,215,451 | 97.59% |
| 五至八期眷舍 | 1 | 20,799 | 22,855 | 20,799 | 20,799 | **54682** | 2.41% |
| 總合計 | | | | | 864,615 | 2,270,133 | |

明志科技大學102年01月份用電差異比較表(102年02月份電費通知單)

抄表週期：101.12.26~102.01.28

| 項次 | 項目 | 102年01月份 | 101年12月份 | 上月差異 | 101年01月份 | 上年差異 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 實際使用度數 | 實際使用度數 | 10201月-10112月 | 實際使用度數 | 102年-101年 |
| 1 | A 綜大(19項學六舍除外) | 281,711 | 241,712 | 39,999 | 112,085 | 169,626 |
| 2 | 圖資大樓總表 | 82,558 | 75,556 | 7,002 | 75,424 | 7,134 |
| 3 | 體育館 | 44,403 | 59,463 | (15,060) | 74,304 | (29,901) |
| 4 | 教學大樓 | 24,978 | 21,075 | 3,903 | 25,282 | (304) |
| 5 | 路燈、高壓盤、變壓器及線路損耗 | 9,047 | 8,246 | 801 | 136,989 | (127,942) |
| 6 | 化工館 | 37,900 | 41,800 | (3,900) | 36,100 | 1,800 |
| 7 | 生技處 | 16,800 | 14,400 | 2,400 | 14,800 | 2,000 |
| 8 | 電機館 | 28,087 | 25,742 | 2,345 | 21,740 | 6,347 |
| 9 | 機械館表1(動力) | 27,110 | 27,730 | (620) | 20,443 | 6,667 |
| 10 | 機械館表2(動力) | 14,313 | 16,377 | (2,064) | 8,897 | 5,416 |
| 11 | 機械館表3(照明) | 10,678 | 12,313 | (1,635) | 8,566 | 2,112 |
| 12 | 電子館(花房、廚餘、土壤場) | 79,480 | 73,876 | 5,604 | 2,100 | 77,380 |
| 13 | 第一餐廳(空調除外) | 21,920 | 19,840 | 2,080 | 16,480 | 5,440 |
| 14 | 學一舍(空調除外) | 16,000 | 13,200 | 2,800 | 12,320 | 3,680 |
| 15 | 學二舍(空調除外) | 17,600 | 14,720 | 2,880 | 13,600 | 4,000 |
| 16 | 學三舍(空調除外) | 20,560 | 16,880 | 3,680 | 15,760 | 4,800 |
| 17 | 學四舍(空調除外) | 18,720 | 16,240 | 2,480 | 14,080 | 4,640 |
| 18 | 學五舍(空調除外) | 35,397 | 30,073 | 5,324 | 27,591 | 7,806 |
| 19 | 學六舍(空調除外) | 39,360 | 33,440 | 5,920 | 29,720 | 9,640 |
| 20 | 學1-4舍空調(含餐廳3樓) | 2,880 | 1,920 | 960 | 1,600 | 1,280 |
| 21 | 學五舍空調 | 2,400 | 1,933 | 467 | 1,440 | 960 |
| 22 | 游泳池 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 機車棚 | 952 | 781 | 171 | 1,085 | (133) |
| 24 | 企教中心 | 3,800 | 3,480 | 320 | 3,520 | 280 |
| 25 | 郵局 | 1,362 | 1,148 | 214 | 182 | 1,180 |
| 26 | 職訓中心 | 5,800 | 5,200 | 600 | 5,600 | 200 |
| 27 | 五至八期眷舍 | 20,799 | 22,855 | (2,056) | 22,692 | (1,893) |
| 總　合　計 | | 864,615 | 800,000 | 64,615 | 702,400 | 162,215 |

明志科技大學102年01月份用電排序表(102年02月份電費通知單)

抄表週期：101.12.26~102.01.28

| 建物內用電度數及金額排序 | 項目 | 1月份 | 1月份 |
|---|---|---|---|
| | | 實際使用度數 | 電費 |
| 1 | A 綜大(第6項學六舍除外) | 281,711 | 739,636 |
| 2 | 圖資大樓總表 | 82,558 | 216,757 |
| 3 | 電子館(花房、廚餘廠、土壤試驗場) | 79,480 | 208,676 |
| 4 | 機械館 | 52,101 | 136,792 |
| 5 | 體育館 | 44,403 | 116,581 |
| 6 | 學六舍(空調除外) | 39,360 | 103,340 |
| 7 | 化工館 | 37,900 | 99,507 |
| 8 | 學五舍(空調除外) | 35,397 | 92,935 |
| 9 | 電機館 | 28,087 | 73,743 |
| 10 | 教學大樓 | 24,978 | 65,580 |
| 11 | 餐廳 | 21,920 | 57,551 |
| 12 | 五至八期眷舍 | 20,799 | 54682 |
| 13 | 學三舍(空調除外) | 20,560 | 53,981 |
| 14 | 學四舍(空調除外) | 18,720 | 49,150 |
| 15 | 學二舍(空調除外) | 17,600 | 46,209 |
| 16 | 生技處 | 16,800 | 44,109 |
| 17 | 學一舍(空調除外) | 16,000 | 42,008 |
| 18 | 路燈、高壓盤、變壓器及線路損耗 | 9,047 | 23,753 |
| 19 | 職訓中心 | 5,800 | 15,228 |
| 20 | 企教中心 | 3,800 | 9,977 |
| 21 | 學1-4舍空調(含餐廳3樓) | 2,880 | 7,561 |
| 22 | 學五舍空調(含B1) | 2,400 | 6,301 |
| 23 | 郵局 | 1,362 | 3,576 |
| 24 | 機車棚 | 952 | 2,499 |
| 25 | 游泳池 | 0 | 0 |
| 總　合　計 | | 864,615 | 2,270,133 |

明志科技大學102年01月份用電分攤表(102年02月份電費通知單)
抄表週期：101.12.26~102.01.28

| 電號 | 單 位 | 度 數 | 金 額 | 備 註 |
|---|---|---|---|---|
| 05-55-2500-11-3 | (1)泰山職訓中心 | 5,800 | 15,228 | 依平均單價計算 |
| | (2)明志郵局 | 1,362 | 3,576 | 依平均單價計算 |
| | (3)五至八期眷舍 | 20,799 | 54682 | 依台電一般家庭標準計收 |
| | (4)學1-6舍寢室空調 | 2,169 | 6,507 | 依每月抄表度數*3元/度 |
| | (5)學1-6舍公共空調 | 1,094 | 3,282 | 依每月抄表度數*3元/度 |
| | (6)生技處 | 16,800 | 44,109 | 依平均單價計算 |
| | (7)校本部 | 816,591 | 2,142,749 | 依平均單價計算 |
| | 合計 | 864,615 | 2,270,133 | 台電102年02月份繳費通知單 |
| 05-55-2351-11-3 | (8)第二校區 | 304,922 | 776,528 | 台電102年02月份繳費通知單 |
| 總 計 | | 1,169,537 | 3,046,661 | |

| 學生宿舍空調用電度數 | | | |
|---|---|---|---|
| 宿舍別 | 寢室 | 公共含舍監室 | 合計 |
| 學一舍 | 120 | 66 | 186 |
| 學二舍 | 286 | 55 | 341 |
| 學三舍 | 238 | 39 | 277 |
| 學四舍 | 367 | 141 | 508 |
| 學五舍 | 1076 | 475 | 1551 |
| 學六舍 | 82 | 318 | 400 |
| 合計 | 2169 | 1094 | 3263 |

學1~4舍 1312